

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO - "TOMMASO ANARDI"-SCAFATI
Prot. 0001151 del 03/04/2025
VI-9 (Entrata)



CITTA' DI SCAFATI
Croce al Valor Militare e Medaglia d'oro alla Resistenza
PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE V – LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Al Responsabile del Settore I
dott.ssa Daniela Faella

Al DS dell'I.T. Tommaso Anardi
dott. Guglielmo Formisano
SAIC88300Q@pec.istruzione.it

All'Assessore alla manutenzione
Giovanni Di Palma

Al Responsabile del Settore VIII
Ing. Angelo Maresca

Oggetto: Interdizione accesso palestra del plesso T. Anardi in via Melchiade per messa in sicurezza.

Con la presente, a seguito di sopralluogo effettuato in data 02/04/2025 presso i luoghi in oggetto, la scrivente Ing. Marina Russo, dipendente del Settore V di questo Comune, avendo riscontrato danni ai tramezzi del portale di accesso ai locali adibiti a spogliatoio, a servizio della palestra

comunica

la necessità di interdire ad horas l'accesso alla palestra in oggetto, nonché ai pertinenti servizi, nell'attesa dell'esecuzione degli interventi di manutenzione di messa in sicurezza.

chiede

al DS di vigilare sul rispetto di tali interdizioni;
al Responsabile del Settore I di comunicare l'impossibilità dell'utilizzo della palestra agli utenti esterni
al fine di preservare la sicurezza delle persone

Si allega report fotografico
Si coglie l'occasione per porgere
Distinti saluti

Scafati, 02/04/2025

Il dipendente

Ing. Marina RUSSO

Il Responsabile del Servizio


Ing. Domenico SICIGNANO

Il Responsabile E. Q. del Settore V


Arch. Maurizio ALBANO



C. Pavesi



a)



b)



c)



d)

Fig. 1_a,b,c,d portale danneggiato da mettere in sicurezza

